



SEZIONE ESPLICATIVA DEL MURO DI CONTENIMENTO E PARTICOLARE FONDAZIONE  
scala 1:50


SEZIONE E-E



SEZIONE F-F



PIANTA



PARTICOLARE DI ATTACCO DELLE LASTRE IN ACCIAIO CORTEN ALLA FONDAZIONE  
scala 1:5

- NOTE**
- Adottare distanziatori conformi alla realizzazione dei copriferrì prescritti;
  - la lunghezza di ancoraggio delle armature deve essere minimo 40 diametri;
  - La lunghezza di ripresa armature, ove non diversamente indicato, deve essere minimo 80 volte il diametro della barra piu' grossa;
  - La lunghezza di ripresa delle reti deve essere minimo 2 maglie;
  - E' assolutamente vietato eseguire fori nel calcestruzzo senza preventiva autorizzazione;
  - Tutte le quote relative a particolari architettonici vanno controllate sui disegni esecutivi.
  - Tutte le saldature sono a completa penetrazione

PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE IN CARPENTERIA METALLICA						
ELEMENTO STRUTTURALE		COLLEGAMENTI BULLONATI			SALDATURE	
Tipo	Campi di impiego	Acciaio	Classe della vite	Classe del dado	Rosette e piastrine	Tipologia
1	Elevazione	S275	8.8	8	Acciaio C50	Elettrodo E44

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PER OPERE IN C.A.												
Normativa di Riferimento	UNI 11104 (prospetto 1)	UNI 11104 (prospetto 4)				UNI EN 206-1						
Tipo	Campi di impiego	Classe di esposizione	Classe di resistenza	Max rapporto a/c	Min. contenuto cemento (kg/mc)	Contenuto di aria	Classe di cont. in cloruri	D <sub>max</sub> aggregato (mm)	Classe di consistenza	Prestazioni aggiuntive	Tipo di acciaio	Copri ferro netto (mm)
1	Sottofondazione	X0	C12/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fondazioni	XC2	C25/30	0,60	300	-	Cl 0,20	20	S5	-	B450C	40
3	Opere di contenimento	XC2	C25/30	0,60	300	-	Cl 0,20	20	S4	-	B450C	40

ROMA

Assessorato all'Urbanistica  
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  
Direttore Apicale: Arch. Cinzia Esposito  
Direttore Direzione Rigenerazione Urbana: Arch. Silvia Capurro  
Responsabile Procedimento Urbanistico: Arch. Paolo Ceccarelli

Programma di Recupero Urbano ambito "Corviale" ex art. 11 L. n. 493/1993

OP 14 - PIAZZA PUBBLICA IN CORVIALE

PROGETTO DEFINITIVO

CODICE LAVORO	TIPO LAVORO	ELABORATO	EDIFICIO	TEMA	PROGRESSIVO	REV.	SPAZIO RISERVATO UFFICIO:		
CO19	DS	DT	0	ST	0	002		B	
TITOLO ELABORATO:									
DETTAGLI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI									
DATA:	TAVOLA:	SCALA:							
luglio 2019	S03	1:50-1:5							
SOOGGETTO ATTUATORE I.P. n.5:									
Immobiliare Casetta Mattei 2015 S.r.l.							SEDE LEGALE: Via Gramsci, 7 00197 Roma		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA:									
STUDIO CAPOLEI CAVALLI A.A.							SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Metauro, 47 00198 Roma		
F. CAPOLEI, PF. CAPOLEI, GC. CAPOLEI, GV. CAVALLI, PR. CAVALLI									
SUPERVISIONE E COORDINAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA: arch. Fabrizio Capolei									
CONSULENTE PROGETTO STRUTTURE: ing. Lino Perfetti									
CONSULENTE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE I: Areti S.p.a.									
CONSULENTE RETE IDRICA E FOGNARIA: Studio Urzi & Associati									
Rev.	DATA	DESCRIZIONE					R	V	A
A	18-07-2019	CONSEGNA-PROT-Q/122884							
B	11-03-2020	ADEGUAMENTO-PRESCRIZIONI-CONFERENZA-DEI-SERVIZI							
C									
Commissa: CO - CORVIALE		Nome File: CO19_DS_DT_0_ST0_002_B.DWG			Formato: A1	Disegnato da:	Contr. da:		