



*Ministero dell'Interno*

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
ROMA**

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI – POLO CENTRALE

Prot. n. Vedi segnatura di protocollo Allegati.....

Fascicolo **1570** (da citare sempre nella risposta)

Roma lì, data del protocollo  
Via Genova, n° 1 - 00184 Roma  
☎ 06.46721  
✉ [polocentrale.roma@cert.vigilfuoco.it](mailto:polocentrale.roma@cert.vigilfuoco.it)

**Alla** Città Metropolitana di Roma Capitale  
Servizio UC3.  
Via G. Ribotta, 41-43 – 00144 ROMA  
[risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)

**Al** I Municipio di Roma Capitale  
[protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it)

VALUTAZIONE DEL PROGETTO - (art.3, D.P.R. 151/11)	
<b>Istanza</b>	Prot. 51291 del 27.07.2021
<b>Richiedente</b>	Città Metropolitana di Roma Capitale
<b>Attività</b>	Edificio sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, adibito a esposizioni, mostre, galleria d'arte polo divulgativo delle arti e della creatività contemporanee. (attività n. 72.1.C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011)
<b>Indirizzo</b>	I.T.I.S. Galileo Galilei - <b>Palazzina E</b> - Roma Viale Manzoni n. 34.
<b>Progettista</b>	Ing. Giovanni De Stefani

Dal procedimento di verifica e controllo, effettuato in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 87 del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 64/2012), è risultato che il progetto allegato all'istanza indicata in oggetto è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, a condizione che siano attuate le prescrizioni di seguito indicate:

1. dovranno essere attuati gli impegni di progetto risultanti dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica presentati, nonché, anche per quanto non descritto o rappresentato, le norme previste dal DM 20/05/1992 n.569;
2. considerato che la larghezza della porta di ingresso all'edificio è stata computata pari a due moduli, l'affollamento complessivo dei tre piani in elevazione e dell'atrio/bar, dovrà essere limitato a un massimo di 120 persone. Al riguardo, così come previsto dal comma 6 dell'art.3 del DM n. 569/92, dovranno essere adottati particolari accorgimenti e/o sistemi in grado di controllare il flusso dei visitatori in uscita e in entrata;
3. la larghezza dei percorsi di esodo e delle uscite di sicurezza dovrà essere almeno pari a 90 cm;
4. dovranno essere rispettate le disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici stabilite dall'art. 5 del DM n.569/1992;
5. gli impianti elettrici ordinari e di emergenza dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1968, n. 186.
6. dovrà essere effettuata la valutazione relativa alla necessità di realizzare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche dell'edificio, secondo quanto stabilito dalle specifiche regole di buona tecnica;
7. gli impianti di protezione attiva contro l'incendio dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20/12/2012;
8. la gestione della sicurezza dovrà essere attuata secondo le disposizioni stabilite dagli artt. 10 e 11 del DM n.569/1992, dal D.Lgs n.81/2008 e dal DM 10/03/1998;
9. dovranno essere attuati tutti gli adempimenti previsti dai D.L.vo n. 81/2008 e dal D.M. 10/03/1998.



Il Responsabile della verifica e controllo  
(ing. Nazzeno FELICIANI)

Visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi; si comunica che il progetto all'istanza indicata in oggetto, presentato a firma del professionista *Ing. Giovanni De Stefani*, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPR n.151/2011, è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, alle condizioni indicate dal Responsabile della verifica e controllo.

Si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del DM 7.8.2012 e con la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.*

Il Delegato alla firma  
(*Ing. Francesco SCARITO*)

