



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Servizio Interzonale
Esame Progetti, Abitabilità e Acque Potabili

ASL ROMA 2
 UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
 Protocollo **ESTERNO** in USCITA (documento inviato)
0199103/2017
05/12/2017 14:57:17

Alla REGIONE LAZIO
 Conferenze dei Servizi
 Luca Ferrara
 Via Cristoforo Colombo, 212
 00147 Roma

Oggetto: Roma Capitale. Stadio della Roma in località Tor di Valle. Progetto definitivo – Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304/305 – Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

In relazione alla Vs. istanza prot. n. 325017 del 26/06/2017, pervenuta a questo Servizio in data 27/06/2017 e protocollata al n. 108746, valutata la relazione tecnica e gli elaborati grafici, relativi agli immobili di cui all'oggetto, si esprime parere igienico-sanitario favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) le fognature dovranno essere realizzate in materiali impermeabili, resistenti alle sollecitazioni meccaniche, nonché all'azione chimica e biologica delle acque condottate e dovranno essere collegate senza soluzione di continuità ad un impianto di depurazione terminale autorizzato, funzionante e recettivo;
- 3) qualora dovesse verificarsi interferenza delle realizzande opere con reti idriche che convogliano acque per il consumo umano dovrà essere rispettato quanto prescritto dal Regolamento di Igiene del Comune di Roma (Titolo II artt. Da 112 a 136);
- 4) i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili e disinfettabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura;
- 5) i servizi igienici e gli spogliatoi sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di idoneo impianto in grado di assicurare i necessari ricambi d'aria;
- 6) i servizi igienici e gli spogliatoi del personale dovranno essere proporzionati al numero dei lavoratori, secondo quanto prescritto dal D.to L.vo n. 106 del 3 agosto 2009;

Edificio Trigoria (Nuovo Centro Allenamenti A.S. Roma)

- 7) la sala ristorante e il bar dovranno fruire di aeroilluminazione naturale integrata da impianto di ventilazione meccanica;
- 8) la cucina dovrà avere pavimento unito, lavabile e disinfettabile e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili fino ad un'altezza non minore di m. 2; la cucina dovrà inoltre essere fornita di cappa e canna di esalazione prolungata oltre il piano di copertura e di un impianto di termoventilazione;

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
 Sede Legale : Via Filippo Meda 35 00157 Roma
 Sede Operativa Via Primo Carnera 1 00142 Roma

U.O.C. Servizio Interzonale - Esame Progetti Abitabilità e Acque Potabili
 Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma
 Tel. 06 51006104 /7514 Fax 0651009032
 e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it pec: paap@pec.aslroma2.it



ASL
ROMA 2



REGIONE
LAZIO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Servizio Interzonale

Esame Progetti, Abitabilità e Acque Potabili

- 9) tutti gli altri ambienti (sale riunioni, lounge squadra, videoteca, aula giocatori, palestra, locale primo soccorso, idroterapia, sauna, bagno turco, press conference e ArsTV/Radio Studio) dovranno essere dotati di idoneo impianto di ventilazione meccanica;
- 10) la cucina e il bar dovranno avere servizi igienici e spogliatoi dedicati, ubicati in prossimità e proporzionati al numero dei lavoratori;

Edificio Roma Village

- 11) l'area interattiva con annesso chiosco, l'atrio con annesso piccolo negozio del museo, la platea, la sala eventi e la sala esposizioni temporanee dovranno essere dotati di idoneo impianto di ventilazione meccanica;

Edifici Convivium

- 12) i negozi con superficie superiore a mq. 250 dovranno avere in aggiunta al bagno per persone diversamente abili, un servizio igienico dedicato al personale;

Edifici Corte

- 13) gli ambienti ove è prevista "attività temporanea" dovranno essere dotati di ventilazione meccanica;
- 14) i locali ubicati al piano terra e denominati "servizi" e "attività commerciale" dovranno avere illuminazione naturale integrata da ventilazione meccanica;

Stadio della Roma

- 15) tutti gli ambienti destinati al supporto delle attività sportive e alle attività dei media, inclusi il lower East Club e il lower West Club per i tifosi, nonché gli ambulatori medici e il locale raggi x, dovranno essere dotati di idonei impianti aeraulici;
- 16) gli ambulatori dovranno avere pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili fino ad un'altezza non minore di m. 2; l'intersezione tra pavimento e pareti dovrà essere arrotondata concava (a sguscio);
- 17) le cucine dovranno avere pavimento unito, lavabile e disinfettabile e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili fino ad un'altezza non minore di m. 2; le cucine dovranno inoltre essere fornite di cappa e canna di esalazione prolungata oltre il piano di copertura e di un impianto di termoventilazione;
- 18) le cucine dovranno avere servizi igienici e spogliatoi dedicati, ubicati in prossimità e proporzionati al numero dei lavoratori;

Edificio Hotel e Medical Center

- 19) la cucina dovrà avere pavimento unito, lavabile e disinfettabile e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili fino ad un'altezza non minore di m. 2; la cucina dovrà avere illuminazione naturale integrata da impianto di ventilazione meccanica. Dovrà inoltre essere fornita di cappa e canna di esalazione prolungata oltre il piano di copertura e di un impianto di termoventilazione;

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE


U.O.C. Servizio Interzonale

Esame Progetti, Abitabilità e Acque Potabili

- 20) i servizi igienici e gli spogliatoi dedicati dovranno avere ingresso esterno alla cucina e comunque essere ubicati in prossimità;
- 21) la palestra, la mensa (sala break), l'economato dovranno essere dotati di impianti di ventilazione meccanica;
- 22) tutti gli altri ambienti privi di indicazioni in pianta ma definiti di supporto nella relazione tecnica, dovranno essere destinati ad archivio deposito e/o sale riunioni ed essere dotati di ventilazione meccanica;
- 23) gli ambulatori dovranno avere pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili;
- 24) gli ambulatori e i locali TAC, sale controllo, raggi X, Risonanza Magnetica, la palestra, gli ambienti vasche riabilitazione, le sale fisioterapia e gli altri ambienti privi di aerazione diretta, ove sia prevista sosta di persone, dovranno essere dotati di impianti di aerazione meccanica;
- 25) per gli ambienti al di sotto del piano di campagna dovranno essere previsti idonei sistemi atti ad impedire l'umidità da infiltrazione. Si rappresenta inoltre che, per i medesimi ambienti, prima dell'entrata in esercizio, dovrà essere acquisita la deroga all'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008.

Si raccomanda di adottare semplici ed economici accorgimenti finalizzati alla riduzione dell'ingresso del gas Radon negli ambienti di vita e di lavoro con particolare riguardo ai piani interrati/seminterrati e a quelli che poggiano direttamente sul terreno (P.N.R. 2008).

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre



Il Direttore U.O.C.
Dott. Stefano Marzani

