

LEGENDA SIMBOLI

	Tubazione impianto antincendio in acciaio zincato a Norma UNI EN 10255 serie media filettabile, verniciata di rosso per i tratti passanti fuori terra. Le tubazioni passanti all'esterno guaina di elastomero a cellule chiuse da 50 mm, rivestite in lamierino di alluminio da 6/10 mm di spessore e dotate di cavo scaldante.
	Tubazione impianto antincendio ad idranti in acciaio zincato a Norma UNI EN 10255 serie media filettabile, verniciata di rosso per i tratti passanti fuori terra. Le tubazioni passanti all'esterno guaina di elastomero a cellule chiuse da 50 mm, rivestite in lamierino di alluminio da 6/10 mm di spessore e dotate di cavo scaldante.
	Tubazione impianto antincendio con sistema automatico a sprinkler a Norma UNI EN 10255 serie media filettabile, verniciata di rosso per i tratti passanti fuori terra. Le tubazioni passanti all'esterno guaina di elastomero a cellule chiuse da 50 mm, rivestite in lamierino di alluminio da 6/10 mm di spessore e dotate di cavo scaldante.
	Gruppo attacco autopompa UNI 70 a due attacchi DN70 e girello a norma UNI 808, valvola di sicurezza, dispositivo di drenaggio, valvola di non ritorno e valvola di intercettazione normalmente aperta coibentata con isolamento in guaina di elastomero espanso di spessore 50mm, lamierino di alluminio e cavo scaldante.
UNI45	Idrante UNI 45 a Norma UNI EN 671-2 completo di cassetta in acciaio zincato da parete o da incasso di nuova installazione con sportello "SAFE-CRASH", tubazione flessibile a Norma UNI EN 14540 da 20 m, rubinetto idrante con attacco Ø1 1/2", lancia erogatrice a triplice effetto e selletta portamanichetta
UNI70	Idrante antincendio a parete UNI 70, manichetta appiattibile UNI 9487 certificata dal Ministero dell'Interno, pressione di esercizio 12 bar, pressione di scoppio 42 bar, cassetta in acciaio verniciato con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash, rubinetto idrante filettato 2" - UNI 70, lancia frazionatrice 16 mm UNI EN 671/1-2
	Sprinkler a bulbo a risposta standard A, secondo UNI EN 12259-1 e UNI EN 12845
	Valvola di controllo Sprinkler
	Compartimenti REI



committente

Eurnova s.r.l.
Stadio TdV S.p.A.

STADIO DELLA ROMA, Tor di Valle

Programme management
Lend Lease
via Mecenia, n°3
20121 Milano (MI) - Italia
T: +39 02867918301

Architettura, progettazione strutture
MEIS Architects
1317 Ynes Place
Newport Beach, California CA 90291
T: 310.310.3540x40

SCE Project S.r.l.
viale Sarca, 336/F
20126 Milano - Italia
T: +39 02 70006830

Via Buonarroti 39
GAE engineering s.r.l.
corso Marconi, n°20
10125 Torino - Italia
T: +39 011 0585420

Impianti meccanici, elettrici e speciali
Thornton Tomasetti
9380 Center Drive, Suite 260
Los Angeles, CA 90045
T: 310.665.0010

Strutture
ARUP
Corso Italia n° 13
20122 Milan (MI) - Italia
T: +39 02.89975001

Impianti meccanici, elettrici e speciali
Officinae Verdi
piazza Buenos Aires n°5
00198 Roma (RM) - Italia
T: +39 06-42020497

Acustica, vibrazioni, antincendio
Laboratorio di pianificazione e progettazione
Via Dei Tibidi, 41
00144 Roma - Italia
T: +39 0677290004

Infrastrutture
Ingegneria dei trasporti
via Cavour, n°256
00184 Roma (RM) - Italia
T: +39 06-4825060

Sostenibilità
Systematica
via Lovanio, n°8
20121 Milan (MI) - Italia
T: +39 02 6231191

Paesaggio
Parsitalia
via Tiburtina, n°46
00198 Roma (RM) - Italia
T: +39 06857821

Libeskind Architettura Srl
via Spadari, n° 7 / 9
20123 Milano (MI) - Italia
T: +39 0286452386

Studio Cordeschi MCA 15 Srl - Arch MC Accame
Lungotevere Flaminio 46
00196 Roma (RM) - Italia
T: +39 063211013

Studio Ass.to Tamburini
Via Dei Quartari, 24
00186 Roma (RM) - Italia
T: +39 0670406303

Pisarch Srl
Via Palermo, 2
20121 Milano (MI) - Italia
T: +39 02 89296130

Studio Bichara Srl
Via dei due Fiumi, 373
00189 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 33260757

Mobilità e trasporti
ABDR
via delle Conce, n°20
00154 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 5720470-57

Gesvim
Via Pisa, n° 24
00161 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 8610906

CO.RE. Ingegneria Srl
Via Panaro, n°80
00197 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 8534426

S.T.E. S.r.l.
via Sicilia, n°66
00187 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 42010063

Sicurezza e safety
ICSS
International Centre for Sport Security
P.O Box 64163 Doha, Qatar

Sostenibilità ambientale
ITALIA GREEN
Via Giovanni da Castel Bolognese
00153 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 83771236

Coordinamento architettonico
Studio Busnengo
Via Vigna due Torri, n°18
00149 Roma (RM) - Italia
T: +39 0655424181

Consulenza commerciale - contratti e PI
RTKL
15 Farringdon Street, 10th floor
London EC4A 4DA - UK
T: +44 20 73404404

Restauro
ALTIERI
via Cutilena n° 56/58
03043 Cassino (FR) - Italy
T: +39 0445-372180

Opere a verde
Studio Nozzi
via Tiburtina, 1
00044 Frascati (RM) - Italia
T: 06 9421165

Illuminotecnica
LAND
Via Tommaso Gulli N°76 20121 Milano
20123 Milano - Italia
T: +39 02 80901144

Sicurezza
GEORES
Via Roberto Lepetit, 234
Roma - Italia
T: +39 0622351287

Strutture
Ing. LORENZO LOMBARDI
Largo Rosselli, 6
00137 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 86851281

Idraulica
IDRAN
via Gregorio VII, N° 186
00165 Roma (RM)
T: +39 06 49904971

Impianti meccanici
IN.CO. SpA
Piazza Alessandro De Lucia, N° 37
00139 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 88396486

Consulenza energetica
DEGW Italia SRL
Via Lombardini, 22
20143 Milano (MI) - Italia
T: +39 02 5412-1341

Consulenza economica
Cushman & Wakefield
43-45 Portman Square
London W1H 6LY - UK
T: +020 7935 5000

ambito

Redatto da (Ordine e firma)	rev.	descrizione	data	eseguito	controllato	approvato
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Provincia di Roma GUIDO ALTIERI	00	EMISSIONE	15.06.15	D.B.	GM.T.	S.S.

nome file

descrizione

Impianto Antincendio - Rete idranti
Pianta piano Primo

committente	data	scala	
TDV	15.06.2015	1:200	TDV.OP.AR.0.2.0.0.0G.0.0.0.0.PD.I.M9.2.1.0.S.T.A.0.2.0.2.0.0