

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 100px; margin: 0 auto;">GAP-001</div>	<p>GRUPPO AUTOMATICO DI PRESSURIZZAZIONE PREMONTATO DI TIPO COMBINATO PER IMPIANTO SPRINKLER COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> n.1 ELETTROPOMPA n.1 POMPA CON MOTORE DIESEL n.1 ELETTROPOMPA PILOTA - IN ESECUZIONE SECONDO UNI EN 12845
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: 100px; margin: 0 auto;">GAP-002</div>	<p>GRUPPO AUTOMATICO DI PRESSURIZZAZIONE PREMONTATO DI TIPO COMBINATO PER IMPIANTO IDRANTI COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> n.1 ELETTROPOMPA n.1 POMPA CON MOTORE DIESEL n.1 ELETTROPOMPA PILOTA - IN ESECUZIONE SECONDO UNI EN 12845
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> AI </div>	<p>TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO IDRANTI</p>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: orange; margin-right: 5px;"></div> AS </div>	<p>TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO IMPIANTO SPRINKLER</p>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: blue; margin-right: 5px;"></div> AFS </div>	<p>TUBAZIONE ACQUA FREDDA POTABILE</p>

commissa	data	scala																														
TDV	15/06/15	NTS	TDV	G	P	A	R	0	1	0	0	G	0	0	0	0	P	P	I	M	6	5	0	0	A	R	P	0	6	0	0	0