



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL LAZIO,
L'ABRUZZO E LA SARDEGNA

D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383/94, art. 3
LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE
COMUNICAZIONE DI RAGGIUNTA INTESA

Prot. 1551 /505 in data 11 DIC 2013

OGGETTO: DPR n. 383/94, art. 3 (ex art. 81 DPR 616/77) – ROMA – Progetto per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza".

Amministrazione Proponente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

VISTO

- la Legge 22 luglio 1975, n. 382;
- gli artt. 80, 81, 82 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle procedure per la localizzazione delle opere di interesse statale di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/77;
- il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, "Regolamento recante disciplina di procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale";
- gli artt. 97 e 98 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- l'art. 9 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici";
- il D.L. 18 maggio 2006, n.181 convertito, con modificazioni, in L. 13 luglio 2006 n. 233;
- la Direttiva Onorevole Ministro dei LL.PP. n.4294/25 del 4.6.1996 come sostituita dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.26/Segr. del 14.01.2005;
- l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato dagli artt. 8,9, 10, 11, 12 della Legge 11 febbraio 2005, n.15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n.241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- l'art. 49 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- l'art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- con nota n. 0069546 di prot. del 16.11.2012, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in conseguenza del prolungarsi dei lavori di realizzazione della sopraelevazione, di cui sopra, ha chiesto di attivare la Conferenza di Servizi ex art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. come modificata dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle disposizioni riguardanti la conferenza di servizi, per l'approvazione del progetto di realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria, nell'area denominata "Pratone", necessarie per sopperire alla carenza di aule della Facoltà di Giurisprudenza, corredando la predetta istanza dei relativi elaborati progettuali;
- il progettista tenuto conto che le attività da svolgere nei locali di cui all'oggetto, sono, per caratteristiche, modalità di utilizzo, frequentazione e gestione, assimilabili ai fini della normativa antincendio, ad "auditorio-aula seminariale, sale convegno", così come definite all'art. 1 lettera d) del DM 19/08/1996, stante anche la natura "di temporaneità dell'opera", ha dichiarato di non dover procedere con l'istruttoria preventiva di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- che nella medesima dichiarazione il progettista ha specificato quanto segue: *"L'avvenuta assimilazione dei suddetti manufatti a locali di intrattenimento e pubblico spettacolo in genere, di cui al punto 65 ultimo comma TAB 1 del DPR 1/08/2011 n. 151, esclude l'obbligo di doversi procedere mediante preventive autorizzazioni da parte del Comando dei Vigili del Fuoco in virtù della attività temporanee che in essi si effettuano. I due manufatti sono stati comunque progettati e realizzati conformemente al DM 19/08/1996 come indicato al Titolo IX trattandosi di installazioni all'aperto provvisorie ed inoltre l'allestimento e la gestione degli stessi risulta conforme alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui al DM sopracitato."*;
- per l'intervento in oggetto è stata rilasciata autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Roma con nota n. 0011626 di prot. del 16/07/2012;
- le tendo-strutture verranno rimosse al termine dei lavori di ristrutturazione e messa a norma delle aule della Facoltà di Giurisprudenza
- da quanto si evince dagli atti a corredo dell'istanza, l'intervento di cui trattasi si configura come installazione di manufatto leggero prefabbricato utilizzato come aula didattica diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee di cui all'art. 3 comma e.5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e poiché la rimozione di tali strutture non potrà avvenire prima di 36 mesi non è possibile ricondurre lo stesso all'elenco di cui all'art. 6 "attività edilizia libera" dello stesso D.P.R. 380/2001;
- le caratteristiche di progetto, secondo quanto si evince dalle relazioni in atti, possono sintetizzarsi come di seguito:
 - *"PRINCIPI INFORMATIVI DEL PROGETTO"*
 - *L'obiettivo del progetto è stato quello sia di individuare, all'interno della Città Universitaria, aree atte a garantire sufficienti standard di sicurezza, sia quello di dotare le strutture prefabbricate di idonee soluzioni tecnico impiantistiche (fornitura di energia elettrica, fornitura di energia termica ed energia frigorifera).*
 - *Il progetto è redatto sulla base del quadro di esigenze espresso dall'Università e vagliate sotto i diversi aspetti normativi ed è stato reso coerente con i diversi aspetti impiantistici, di sicurezza ed igiene.*

- *Le zone dove devono essere installate tali strutture sono state individuate e scelte di concerto con i vertici dell'Amministrazione, sulla base dei parametri di centralità rispetto a tutta la città universitaria e delle dimensioni sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei programmi didattici ministeriali.*
- DESCRIZIONE DEL PROGETTO
- *La zona individuata per la collocazione delle tendo-strutture provvisorie per la realizzazione di n.2 aule da adibire a didattica è quella dell'area antistante Palazzo dei Servizi Generali (ex Pratone).*
- *Queste strutture occuperanno in via transitoria questi luoghi per sopperire alla grave mancanza di aule che, per i motivi su esposti, qualora non fossero state realizzate, avrebbero impedito l'avvio dell'anno accademico degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza notoriamente numerosissimi.*
- *Si ribadisce che le suddette tendo-strutture verranno utilizzate per il solo tempo strettamente necessario a risolvere stabilmente tale problema (riconsegna delle aule della Facoltà in fase di ristrutturazione) e verranno immediatamente rimosse al cessare di tale necessità contingente.*
- *Le tendo-strutture installate sono prefabbricate, appoggiate al terreno senza opere fondanti e facilmente rimovibili al cessare dell'esigenze riportate in premessa e si compongono di moduli rettangolari tra loro assemblabili di circa 7.5 x 9.5 metri.*
- *L'aula T2, posizionata in adiacenza al Palazzo Servizi Generali, ha le dimensioni di circa 16 x 20 metri con una capienza di circa 280 posti a sedere; la seconda struttura, l'aula T1, è invece più grande misurando circa 24 x 20 m, con capienza di 495 persone.*
- *Ambedue le strutture sono, come detto, del tipo rimovibile per l'utilizzo temporaneo, per uso pubblico e, per questa loro flessibilità, possono essere rimosse facilmente, senza alterare le caratteristiche strutturali e fisiche dello spazio che le accoglie.*
- CARATTERISTICHE TECNICHE
- *Le strutture saranno composte essenzialmente da una membrana in tessuto ignifugo di poliestere ad alta resistenza spalmato su ambo le facce con polivinilcloruro e protetto in PVDF da 650 g/m2 mantenuto nella sua forma stabile da una struttura metallica in acciaio Fe360 zincata a caldo atta a proteggere la struttura metallica nel tempo dagli agenti atmosferici.*
- *L'aula T1 (20 x 24 metri), è l'aula da 496 posti a sedere ed è installata nell'area antistante il P.S.G. (ex Pratone) in adiacenza alla strada che costeggia l'edificio del Rettorato. È costituita da 6 moduli rettangolari da 7,50m x 9,50m, ciascuna coppia con due piantoni e una trave in comune. Ciascun modulo avrà una struttura portante.*
- *L'aula 2 (16x20 metri), con capienza di 280 posti a sedere, è installata accanto all'aula n.1 in adiacenza al P.S.G.. La struttura è costituita da 4 moduli rettangolari da 7,50m x 9,50m, ciascuna coppia con due piantoni e una trave in comune. Ciascun modulo avrà una struttura portante.*
- *I serramenti sono in alluminio a giunto aperto di colore Bianco PG 45/52 con vetro 3+3 trasparente PVB 0,38 con pannello in doppia lamiera più poliuretano nella parte inferiore del serramento; le porte antipanico rispettano le normative vigenti per l'intero perimetro della struttura fino ad altezza 2,80 m.*
- *È previsto inoltre l'impianto di raccolta e smaltimento di acque pluviali con griglie e tombino ispezionabile.*
- Struttura del singolo modulo:

- La struttura è costituita da colonne in tubolare 180x180x4, traverse superiori in tubolare 150x150x3, controventi in tubolare 80x80x3, gronda perimetrale in lamiera sp. 3 mm comprendente il profilo per ancoraggio del telo e dispositivo in tubi di varie sezioni per pensionamento del telo.
- Pavimento galleggiante del singolo modulo:
- Struttura con portata di 600 kg/mq realizzato con travette in tubolare 80x80x3 e tubolare 60x60x3 contornate da un tubolare 120x120x3 che ha funzione di coronamento ed appoggio per i pannelli di parete. La struttura così ideata è appoggiata al suolo su piedi regolabili con barre filettate diam 16 MA più piastre di appoggio in lamiera sp. 10 mm. Nel perimetro del pavimento galleggiante sono comprese le piattaforme in cls. che ricevono le colonne portanti della struttura in elevazione. Il piano di calpestio è ottenuto con n.2 pannelli di truciolare marino da 18 mm protetti da formelli in finto parquet. Classe di resistenza al fuoco I.
- Pannellatura di parete del singolo modulo:
- Ogni pannello da ca. 3,77x2,80 mt. comprende un telaio in tubolare 60x60x3 e 60x30x2, un pannello termoisolante da 40 mm di spessore inserito nel telaio suddetto fino ad una altezza di 2,00 mt. ed un infisso scorrevole nel vano inferiore. Sul lato da 10 mt tra i due pannelli di parete viene inserita una porta in alluminio a tutta altezza a due ante con maniglione antipanico.
- Impianto elettrico/illuminazione
- L'impianto elettrico, certificato come da D.M. 37/2008, prevede punti luce, plafoniere 1x58 W, deviatori, interruttori, prese audio, prese forza motrice, luci di emergenza, impianto di terra e quadro elettrico.
- L'impianto elettrico, alimentato mediante linee elettriche provenienti dalla cabina di edificio del Palazzo dei Servizi Generali, in canale di metallo, a servizio sia dell'impianto di climatizzazione adeguato alle caratteristiche della macchina e sia a garantire le esigenze illuminotecniche dell'aula di 400 lumen/mq e di 500 lumen/mq sulla cattedra. Sono previsti inoltre quattro punti presa FM ai lati opposti dell'aula e i necessari punti presa dell'impianto audio/video a servizio del docente sul lato della cattedra.
- L'impianto prevede un quadro per ogni ed un impianto di messa a terra sia per l'impianto elettrico che per la struttura metallica.
- Impianto antincendio
- L'impianto prevede una centrale di controllo e segnalazione composta di rilevatori di fumo, segnali ottico-acustici autoalimentati, pulsanti di emergenza ed estintori, così come riportato nel D.M. 19 agosto 1996.
- L'impianto è del tipo "a rivelatori ottici lineari di fumo" e prevede una centrale, nr 3 rivelatori lineari di fumo, nr 6 punti di segnalazione manuale e nr 4 segnalatori ottico acustici
- CENTRALE: Notifier by Honeywell - NFS
- RIVELATORE: Notifier by Honeywell - B100
- Impianto di climatizzazione
- È stato installato un sistema di climatizzazione e di trattamento aria per far fronte sia al riscaldamento invernale che al raffrescamento estivo. Il gruppo moto-condensante verrà anche esso appoggiato al terreno senza alcuna opera di infissione. È stata messa in opera una schermatura mediante reti di acciaio, in modo da rendere meno invasiva l'istallazione dei manufatti impiantistici e strutturali, delimitando così anche i percorsi obbligati di entrata ed uscita.
- L'impianto è stato dimensionato per garantire le migliori condizioni di confort termoigrometrico.

- L'intervento prevede l'installazione di una pompa di calore aria/aria marca CIAT SPACE IPF 720 R410A MRC11 (T2: CIAT SPACE IPF 540 R410A MRC11) "classe A", fluido refrigerante R410A con potenza frigorifera lorda pari a 241 kW e (T2:181kW) potenza termica pari a 210 kW (T2:150kW). La pompa di calore è configurata tipo MRC11: circuito di recupero frigorifero con serranda d'immissione motorizzata per aria nuova e ventilatore centrifugo di ripresa e serranda di estrazione motorizzata per la gestione della sovrappressione nel locale.
- La portata di rinnovo può arrivare al valore di circa 18.000 mc/h (T2:12.000 M3 /h); sulla canalizzazione di ripresa è inserita una sonda di qualità dell'aria (VOC+CO₂).
- Le canalizzazioni sono in lamiera zincata di spessore da 8/10 a 12/10, isolate termicamente, all'interno dei nr 2 tronchi centrali di mandata dell'aria sono inserite nr 2 serrande di taratura; la diffusione dell'aria è garantita da nr 40 (T2:28) diffusori lineari a 5 feritoie in alluminio anodizzato con serrande di taratura.
- Il Roof-top è costituito da una sezione trattamento aria, con ventilatore di mandata centrifugo azionato da un motore su supporto regolabile e trasmissione a cinghie e pulegge; il ventilatore di ripresa centrifugo è posto sul cassone superiore. La pompa di calore è dotata di un recuperatore energetico posto tra i ventilatori di mandata e ripresa.
- I compressori sono nr 5 (T2:3) ermetici del tipo Scroll con refrigerante R410A, con regolazione di potenza a 5 stadi 100-80-60-40-20-0 %. Le griglie di ripresa dell'aria sono dotate di silenziatore con setti fonoassorbenti per ridurre la pressione sonora proveniente dai canali di ripresa collegati con l'unità reversibile. La macchina è dotata di sezione filtrante costituita da Filtri G4 con telaio metallico classe di resistenza al fuoco M1.
- È presente inoltre all'interno dell'unità reversibile una batteria elettrica a nr 2 stadi, composta di elementi blindati con ferma tubi inox e protezione con termostato di sicurezza manuale.
- Tabella comparativa tra SUL inutilizzabile delle aule 1-2-3-A-A2-A3 di Giurisprudenza e SUL delle aule T1 e T2.

Edificio di Giurisprudenza		
Piano	Superficie SUL	Posti a sedere N.
Piano terra		
Aula 1	52,83	32
Aula 2	73,16	44
Aula 3	94,88	57
Piano primo		
Aula A1	601,37	360
Aula A2	270,8	160
Piano secondo		
Aula A3	270,8	160
TOTALE	1363,84	813

Tendostrutture		
Aula	Superficie SUL	Posti a sedere N.

<i>Aula T1</i>	474	495
<i>Aula T2</i>	313	280
TOTALE	787	775

COMPENSAZIONE SUL		
<i>Edificio</i>	<i>Superficie SUL</i>	<i>Posti a sedere N.</i>
<i>Edificio di Giurisprudenza</i>	1363,84	813
<i>Tendostrutture</i>	787	775
<i>Differenza Edificio di Giurisprudenza - Tendostrutture</i>	576,84	38

- trattandosi di opere di interesse statale, ai sensi della Direttiva dell'On.le Ministro dei LL. PP. n. 4294/25 del 4.6.1996, come sostituita dalla Circolare Min. II.TT. n. 26/Segr. del 14.01.2005, la competenza per la procedura di cui al citato D.P.R. 383/94 è del Provveditore Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
- si è ritenuto di procedere in applicazione dell'art. 14-ter, comma 1 della legge 241/90 e ss. mm. e ii., alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/94 sulla richiesta di parere di conformità urbanistica dell'opera in argomento;
- il Provveditore Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con nota n. 854/505 del 23.01.2013 ha convocato apposita Conferenza di Servizi per il giorno 7.02.2013, corredando la predetta convocazione degli elaborati progettuali relativi all'opera in argomento;
- con pari nota e data questo Provveditorato ha provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 58 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in ordine alla pubblicità della presente Conferenza di Servizi ai fini della pubblicazione in via telematica sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- della sopra cennata Conferenza, esperita in prima convocazione in data 7.02.2013, è stato redatto verbale dal quale si evince che in tale sede sono stati acquisiti i pareri di seguito sintetizzati:
 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio* che, con nota n. 2336 di prot. del 04.02.2013, ha chiesto alle locali Soprintendenze di esprimere i rispettivi pareri endoprocedimentali di competenza;
 - TELECOM ITALIA S.p.A. che, con nota del 06.02.2013, ha comunicato di non avere nulla da eccepire per l'approvazione dell'intervento;
 - AZIENDA USL ROMA C – *Servizio XI Interzonale P.A.A.P. – Esame Progetti, Abitabilità, Acque Potabili* che, con nota n. 210 di prot. del 07.02.2013 ha osservato che sugli elaborati grafici non erano riportati i dati relativi alle altezze interne e alle superfici aeroilluminanti oltre a rilevare la necessità di individuare i servizi igienici per gli studenti e i docenti che utilizzeranno le strutture acquisire gli elaborati progettuali in formato cartaceo e in scala 1:100;
 - ROMA CAPITALE – *Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione*

Programmazione e Pianificazione del Territorio – U.O. Pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico che, con scheda parere depositata in sede di conferenza di servizi, preso atto del parere di conformità urbanistica reso dalla competente Regione Lazio con nota n. 34191 di prot. del 7.02.2013, nulla osta per quanto di competenza all'ulteriore corso dell'intervento in argomento;

- PROVINCIA DI ROMA – *Dipartimento VI “Governato del Territorio, della mobilità e della sicurezza stradale” – Servizio 4 “Rete Ecologica Provinciale”* che, con scheda parere depositata in sede di conferenza di servizi, ha comunicato che il relativo parere sarebbe stato inoltrato dalla propria Amministrazione di appartenenza successivamente alle valutazioni di competenza e comunque nei termini di legge;

- REGIONE LAZIO – *Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia* che, con nota n. 34191 di prot. del 7.02.2013 depositata in sede di conferenza di servizi, ha espresso parere favorevole all'intervento in oggetto con le precisazioni fornite nella nota medesima in merito agli aspetti di competenza;

- nel corso della succitata Conferenza del 07.02.2013, tenuto conto delle problematiche evidenziate durante la seduta, in accordo con i convenuti, preso atto di quanto rappresentato dalla Regione Lazio – Area Territorio e Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia con la nota n. 34191 di prot. 7.02.2013, si è concordato di esaurire i lavori della Conferenza di Servizi in argomento in attesa di procedere alla determinazione di conclusione del procedimento di accertamento della compatibilità urbanistica non appena fossero pervenuti gli altri pareri di competenza nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;
- con nota provveditoriale n. 888/505 di prot. del 15.02.2013, il sopra citato verbale è stato inoltrato alle Amministrazioni interessate al presente procedimento, corredato dei pareri in tale sede assunti;
- con pari nota e data è stata data pubblicità del predetto verbale, secondo le disposizioni dell'art. 58 del D.P.R. 210/2010, attraverso apposito avviso presso l'Albo di questo Istituto e, in via telematica, presso il sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; copia del medesimo verbale è stato trasmesso all'Albo Pretorio del Comune di Roma ai fini dell'affissione;
- successivamente alla Conferenza di Servizi del 2.04.2013, sono pervenuti i pareri di seguito sintetizzati:
 - ITALGAS che, con nota n. 13037DEF0025 di prot. dell'8.02.2013, ha comunicato che, nel sedime interessato dai lavori e, pertanto, ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione delle opere in argomento;
 - ACEA ATO 2 S.p.A. che, con nota n. 4416 di prot. del 19.02.2013, ha rilasciato parere favorevole al progetto di cui trattasi;
 - PROVINCIA DI ROMA – *Dipartimento VI “Governato del Territorio, della mobilità e della sicurezza stradale” – Servizio 4 “Rete Ecologica Provinciale”* che, con nota n. 24323/13 di prot. del 18.02.2013, ha comunicato che, limitatamente alla sola compatibilità con il PTPG, l'intervento de quo non è in contrasto con lo stesso PTPG;
 - ACEA Distribuzione – *Pianificazione Operativa* che, con scheda parere depositata in data 27.02.2013, ha espresso parere di massima favorevole alla realizzazione dell'opera in discorso, a condizione che sia salvaguardato l'esercizio della rete elettrica di distribuzione;
 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio* che, con nota n. 4865 di prot. del 7.03.2013, ha comunicato che, non ravvisandosi la fattispecie di cui all'art. 17, comma 3, lett. n), del D.P.R.

- 26 novembre 2007, n. 233 ha rinviato al parere espresso dalla Soprintendenza per i BB.AA. e per il Paesaggio del Comune di Roma n. 11626 di prot. del 16.07.2012;
- REGIONE LAZIO – *Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica* che, con nota n. 143028 di prot. del 12.04.2013, ha rilevato che gli interventi proposti non rientrano per dimensione e tipologia nelle categorie di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 152/2006, per le quali è prevista l’assoggettabilità a V.I.A.;
 - AZIENDA USL ROMA C – *Servizio XI Interzonale P.A.A.P. Esame Progetti, Abitabilità, Acque Potabili* che, con nota n. 838 di prot. del 24.05.2013, ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario con condizioni;

CONSIDERATO CHE

- l’attività istruttoria espletata in seno alla Conferenza dei Servizi può considerarsi esaurita;
- i pareri istruttori favorevoli formalizzati nel corso della espletata procedura, acquisiti agli atti della Conferenza e richiamati, debbono essere considerati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- la Conferenza dei Servizi è stata indetta al fine di concordare le condizioni per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni e nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme, per cui in questa sede è necessario individuare congiuntamente tutte le prescrizioni e le condizioni che debbono essere soddisfatte per la predisposizione del progetto esecutivo;
- le Amministrazioni convocate sono intervenute e hanno preso parte attiva alla informativa e alle valutazioni tecniche nonché agli approfondimenti maturati nel corso delle riunioni istruttorie e in quella finale;
- tutti i suggerimenti e i propositi adeguamenti saranno opportunamente valutati e recepiti allo scopo di rendere più funzionale e mirato l’intervento in esame;
- il progetto definitivo de quo è stato sottoposto all’esame della Conferenza sostanzialmente per l’espletamento delle attività procedurali di natura approvativa e autorizzativa sotto il profilo della compatibilità urbanistica, paesaggistica, edilizia, ambientale e di tutela archeologica e architettonica;
- alla data del presente provvedimento autorizzativo non sono pervenute, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, da parte delle Amministrazioni ed Enti invitati alla Conferenza, ulteriori comunicazioni di motivato dissenso sull’intervento in oggetto dalla data della Conferenza stessa nonché dall’invio del relativo Verbale. Pertanto, ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è da considerarsi acquisito l’assenso sul progetto in argomento da parte delle citate Amministrazioni,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL PROVVEDITORE

competente in ordine alla procedura di cui al D.P.R. 383/94, ai sensi dell’art.14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., **ASSUME** la determinazione di chiusura del promosso procedimento di Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della medesima Legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativamente al progetto concernente i lavori di **“Realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire a aule didattiche all’interno della Città Universitaria di Roma “La Saopienza””** secondo gli elaborati del

progetto definitivo di cui alla presente procedura, come risultanti in conseguenza del recepimento delle indicazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, con le raccomandazioni, le indicazioni e prescrizioni riportate nei precedenti "considerato"; **DICHIARA**, sulla scorta degli atti esaminati e dei pareri favorevoli acquisiti, perfezionata l'intesa per la localizzazione e realizzazione dell'opera indicata in oggetto e, di conseguenza, **AUTORIZZATO** il relativo progetto definitivo.


Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6 bis, della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. il provvedimento finale conforme alla determinazione motivata di conclusione favorevole del procedimento della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti all'indetto procedimento cognitivo/valutativo.

L'assunta determinazione è da intendersi immediatamente esecutiva e produttiva di effetti, stante l'avvenuta acquisizione dei prescritti pareri, formalizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Il progetto esecutivo dovrà recepire le raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni rese dalle Amministrazioni nella sede della Conferenza in oggetto, strettamente attinenti la realizzazione dell'opera esaminata nell'ambito del presente procedimento, così come dei pareri allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il progetto medesimo dovrà essere, altresì, rispondente a tutte le vigenti normative statali, regionali e comunali di carattere ambientale, igienico/sanitario e di sicurezza.

Eventuali determinazioni contrarie al presente provvedimento autorizzativo, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate nei termini previsti dalle norme vigenti.


IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Roberto LUNETTI


505



**Ministero per i Beni
e le Attività Culturali**

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DEL LAZIO
Via di San Michele, 22
00153 - ROMA

MBAC-DR-LAZ
005-UFFTUT
0002336 04/02/2013
Cl. 34.19.04/196

Ministero Infrastrutture Provveditorato Interregionale
per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
Via Monzambano, n.10
00185 ROMA
(fax:06/492352709)

Fax:06/5883340
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio per il Comune di Roma
Via di San Michele, n.17
00153 ROMA

Fax: 06/4814125
Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Roma
Piazza delle Finanze 1
00186 ROMA

(INVIARE VIA FAX)

OGGETTO: Comune di Roma – Municipio III – Progetto per la realizzazione di due tensostrutture da adibire ad aule didattiche – La Sapienza - Conferenza di servizi 07/02/2013 – richiesta parere

Rif.: Ministero Infrastrutture Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, prot. 854/505 in data 23 gennaio 2013

Con riferimento alla nota in oggetto, ai sensi del D.P.R. 233/2007, art. 17, co. 3, lett. n), la scrivente Direzione richiede i pareri endoprocedimentali di codeste Soprintendenze in ordine agli interventi in questione, da inviarsi via fax e anticipati in formato rtf o word (doc) all'indirizzo email francescaromana.liguori@beniculturali.it.

Si rappresenta altresì che i citati pareri, essendo propedeutici all'espressione di quello finale di competenza della Direzione Regionale, dovranno essere anticipati nei modi di cui sopra entro 28 febbraio p.v.

In ragione della natura delle opere in esame, si propone all'Ente convocante una durata della conferenza dei servizi pari a 90 gg. Si invita l'Ente convocante a trasmettere i rispettivi verbali di tutte le riunioni della conferenza dei servizi alla scrivente Direzione e alle Soprintendenze in indirizzo.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Francesca Romana Liguori

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Federica Galloni

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA
- 5 FEB. 2013
N 867 505

505



AO.A Centro
Via Cristoforo Colombo, 142
00147 ROMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA	
06 FEB. 2013	
PROTOCOLLO	
N. 869	Sez. 505

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Monzambano, 10
00185 ROMA

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
c.a. Dott. Ing. Donato CARLEA

Oggetto: Conferenza dei Servizi del 07/02/2013
Progetto per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza".
Amministrazione Proponente: Università degli studi di Roma "La Sapienza" Convocazione 1^a Conferenza di Servizi per il giorno 07 febbraio 2013 alle ore 10,30 presso la Sede di Roma del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, Abruzzo, e Sardegna - Via Monzambano, 10 -1° piano- sala CTA


Con riferimento alla Vostra lettera del 23 gennaio 2013 n. 854 di prot. 505 Vi confermiamo che questa società nulla ha da eccepire per l'approvazione dell'intervento.
Evidenza in ogni caso la necessità di mantenere per i propri impianti, qualora presenti, razionali ed irrinunciabili condizioni, da considerare sia in fase di organizzazione dei cantieri sia in fase di realizzazione delle opere, che ne garantiscano la funzionalità, l'integrità e la continuità del servizio, anche, se necessario, con adeguamenti e/o spostamenti provvisori e/o definitivi.
Resta inteso che gli oneri derivanti a questa società per gli eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di TLC, correlati alla realizzazione delle opere in oggetto, saranno addebitati all'ente che ne ha motivato la necessità nel rispetto delle normative vigenti; saranno redatti, dopo eventuale determinazione congiunta e puntuale degli interventi da effettuare, opportuni preventivi che quando accettati costituiranno la base di partenza di questa società.

Al fine di garantire inoltre gli eventuali futuri collegamenti cui questa società deve far fronte ai sensi del D.L. 259/03 (codice delle comunicazioni elettroniche) si chiede siano realizzate e rese disponibili le necessarie infrastrutture per le quali sin da ora dichiariamo la nostra disponibilità a fornire tutte le indicazioni tecniche.

Ricordiamo che l'art. 86 del D.L. 259/03 infatti, così recita : "...le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, di cui agli articoli 87 e 88 del succitato D.L. 259/03, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380...".

Marco Amoretti

Riferimento:
Tel. 06.5443.2919
Cell. 335.7292.536
Fax. 06.41860395



Regione Lazio

SERVIZIO XI INTERZONALE P.A.A.P.
Esame Progetti, Abitabilità, Acque Potabili
Viale Castrense, 5/D - 00182 Roma
Tel.: 06/51006104 - 06/51006114 - Fax: 06/98012154

Prot. n. 6063 del 28/01/2013
Rif.to nota n. 854 di Prot. n. 505 del 23/01/2013



AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
LAZIO L'ABRUZZO E LA SARDEGNA
VIA MONZAMBANO, 10
00185 ROMA

OGGETTO: Conferenza dei Servizi del 07/02/2013. Parere igienico-sanitario su progetto di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città' Universitaria di Roma "La Sapienza".

Con riferimento alla nota n. 854 di Prot. 505 del 23/01/2013 di codesto Dipartimento si osserva quanto segue:

- 1) negli elaborati progettuali non sono riportati i dati relativi alle altezze interne ed alle superfici aeroilluminanti delle tendostrutture .
- 2) Non sono stati individuati i servizi igienici per gli studenti e i docenti che utilizzeranno le tendostrutture.

Pertanto questo Servizio potrà esprimere il parere igienico-sanitario di cui all'oggetto non appena saranno state eliminate le carenze sopra segnalate.

Il Direttore U.O.C. f.f.
(Dott.ssa Lucia Grassano)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
 PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA

1ª CONVOCAZIONE
 1ª CONFERENZA DI SERVIZI
 7 febbraio 2013

DPR n. 383/94, art. 3 (ex art. 81 DPR 616/77)
 in applicazione dell'art. 14-ter Legge 241/90 e ss. mm. e ii.

OGGETTO: ROMA – Progetto per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza".
Amministrazione Proponente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
 Convocazione 1ª Conferenza di Servizi per il giorno 7 febbraio alle ore 10,30 presso la sede di Roma del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna – Via Monzambano, 10 – 1º piano – sala CTA

Dott. arch. Horazio GEMELLI

PARERE:

Preso atto del parere di conformità urbanistica reso dalla competente Regione Lazio con nota n° 34191 del 7.2.2013, nulla osta per punto di competenza all'alterare corso dell'intervento in esponente.

Roma, 7.2.2013

Firma H. Gemelli



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
 PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA

1ª CONVOCAZIONE
 1ª CONFERENZA DI SERVIZI
 7 febbraio 2013

DPR n. 383/94, art. 3 (ex art. 81 DPR 616/77)
 in applicazione dell'art. 14-ter Legge 241/90 e ss. mm. e ii.

OGGETTO: ROMA – Progetto per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza".
Amministrazione Proponente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
 Convocazione 1ª Conferenza di Servizi per il giorno 7 febbraio alle ore 10,30 presso la sede di Roma del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna – Via Monzambano, 10 – 1° piano – sala CTA

Dott. CLAUDIO DE ANGELIS

PARERE:

- INFORMATI I PRESENTI DELLE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LA NECESSITÀ DI ALLESTIRE IN TEMPI BREVI LE DUE TENDOSTRUTTURE A SEGUITO DEL PROPRIARSI DEI LAVORI DI GIURISPRUDENZA APPALTI DAL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.
- ILLUSTRATO NEI DETTAGLI IL PROGETTO E LE NORME TECNICHE ED URBANISTICHE CONCORDATE CON IL 3° MUNICIPIO
- SI PRENDE ATTO DEL PARERE DI CONFORMITÀ DELLA REG. LAZIO 34191 DEL 7/2/13
- SI RESTA A DISPOSIZIONE PER FORNIRE LE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALL'AUSL RM C CON NOTA DEL 7/6/2013 PROT. 870
- SI PRENDE ATTO DEL PARERE ESPRESSO IN CONFERENZA DAL COMUNE DI ROMA (ARCH. GEUSA) CHE HA RILASCIATO IL PRESCRITTO NULLA OSTA.
- SI CHIEDE, ACQUISITI I PARERI URBANISTICI DI CHIEDERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE LA PRESENTE CONFERENZA

Roma, 7/02/2013

Firma [Firma]



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
 PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA

1ª CONVOCAZIONE
 1ª CONFERENZA DI SERVIZI
 7 febbraio 2013

DPR n. 383/94, art. 3 (ex art. 81 DPR 616/77)
 in applicazione dell'art. 14-ter Legge 241/90 e ss. mm. e ii.

OGGETTO: ROMA – Progetto per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza".
Amministrazione Proponente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
 Convocazione 1ª Conferenza di Servizi per il giorno 7 febbraio alle ore 10,30 presso la sede di Roma del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna – Via Monzambano, 10 – 1º piano – sala CTA

Dott. Arch. Paolo Fiaccavento - Provincia di Roma
 Dip. VI - Serv. 4

PARERE:

Il sottoscritto Arch. Paolo Fiaccavento, delegato per la Provincia di Roma in qualità di uditor comunico che il relativo parere verrà inoltrato dalla propria Amministrazione di appartenenza successivamente alle valutazioni di competenza e comunque nei termini di legge.

Roma, 07/02/2013

Firma P. Fiaccavento

505




REGIONE
LAZIO

Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia.

PROT. N. 34191

Roma li..... 07 FEB. 2013.....

Comunicazione anticipata via Fax ai
sensi dell'art. 6 della legge 412/1991



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le opere
Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Via Mozambano, 10 00185 ROMA
Fax 06491352709

Alla c.a. Ing. Donato Carlea

Oggetto : Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990 e ss.mm.
Progetto per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche
all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza".

Con nota prot. 854 23/01/2013 pervenuta alla scrivente Direzione il 25/01/2013 ed assunta
al prot.34191, il Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la
Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha convocato per il giorno 07/02/2013,
la Conferenza di Servizi per l'approvazione dell'intervento indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 14
della legge n. 241/1990 e s.m. e ha trasmesso al contempo la documentazione tecnica datata
Dicembre 2012.

Il progetto prevede la realizzazione di due tendostrutture provvisorie da adibire ad aule
didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza", esigenza nata per garantire
la normale attività didattica per l'anno accademico 2012-2013 e dovuta allo slittamento
dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione delle aule 1, 2, 3 al piano terreno, le aule A1 e A2 al
primo piano e l'aula A3 al secondo piano della facoltà di Giurisprudenza.

L'area prescelta ricade nello spazio antistante il Palazzo dei Servizi Generali (ex Pratone)
ed il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto e il relativo impegno di spesa.

L'intervento si configura come istallazione di manufatto leggero prefabbricato diretto a
soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c. 5 D.P.R. 380/2001); la struttura sarà appoggiata al terreno
senza opere fondanti e si compone di moduli rettangolari tra loro assemblabili di circa 7,5 x 9,5
metri.

L'aula T1 è composta da n. 6 moduli rettangolari misura circa 24 x 20 m. con capienza di
496 persone mentre l'aula T2 composta da n. 6 moduli rettangolari avrà le dimensioni di circa 16 x
20 m. con capienza di circa 280 posti a sedere.

La struttura è costituita da profilati in acciaio Fe360 zincati a caldo costituiti da colonne in
tubolare 180 x 180 x 4, traverse superiori in tubolare 150 x 150 x 3 controventi in tubolare 80 x 80
x 3 e sarà rivestita da una membrana di tessuto ignifugo di poliestere ad alta resistenza mentre la
pavimentazione sarà del tipo galleggiante.

Inquadramento Urbanistico


Nel Piano Regolatore pre-vigente del 1965 l'area ricade in zona M Attrezzature di Servizio
sottozona M1 Attrezzature di servizi Pubblici Generali;

143



Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia.

Nel Nuovo Piano Regolatore Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio n 18 del 12/02/2008, l'area oggetto dell'intervento ricade tra i Servizi Pubblici di Livello Urbano nel Sistema dei servizi e delle Infrastrutture disciplinato dall'art. 84 delle Norme Tecniche.



P.R.G./2008 vigente



P.R.G./1965

Inquadramento paesaggistico

Dall'esame della Tavola B del P.T.P.R. si evince nell'area di intervento non insistono vincoli paesaggistici né dichiarativi né ricognitivi.

Nella Tavola A del P.T.P.R. l'area é classificata "Paesaggio degli insediamenti Urbani" disciplinata dall'art. 27 delle relative Norme.

Ai sensi dell'art. 5, ai fini della tutela, non si applica la classificazione introdotta dal P.T.P.R. in assenza di vincoli paesaggistici "Il presente P.T.P.R. esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili e aree, indicati nell'art.134 lett. a), b) e c) del codice".



Tavola B di P.T.P.R.



Tavola A di P.T.P.R.

Considerazioni

Le strutture temporanee di progetto sono del tipo rimovibile, non alterano le caratteristiche strutturali e fisiche dello spazio che le accolgono e saranno rimosse al cessare della necessità contingente.

La struttura temporanea in oggetto non comporta variante urbanistica né trasformazione edilizia del territorio e il carico urbanistico rimane immutato in quanto la superficie utile lorda totale delle Aule inutilizzate causa lavori di ristrutturazione ammonta a mq. 1363,84 per un numero totale di posti a sedere di 813 mentre la superficie delle due aule della tendostruttura ammonta a mq. 787 con un numero totale di posti a sedere di 775.



Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia.

Gli immobili che compongono l'Università di Roma la Sapienza sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 stante un decreto dichiarativo del 02/08/1989.

L'art. 45. Prescrizioni di tutela indiretta del Codice dei Beni Culturali del D.L.gs. 42/2004 prescrive:

- 1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.*
- 2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.*

La Soprintendenza per i Beni Architettonici di Roma con nota 11626 del 16/07/2012 ha ritenuto le opere compatibili con i criteri di tutela monumentale a condizione :

che i manufatti vengano rimossi non appena siano terminati i lavori di ristrutturazione e messa a norma della Facoltà di Giurisprudenza al solo fine di consentire la didattica per il prossimo anno accademico 2012/2013.

Verifica e Conclusioni

Tutto ciò premesso, questa Direzione Regionale, risultando l'area di progetto priva di vincoli paesaggistici (non necessita di parere paesaggistico), che gli interventi da realizzare sono compatibili con la vigente normativa urbanistica, considerato il carattere pubblico dell'intervento e la relativa urgenza

RITIENE

di esprime Parere Favorevole, alla realizzazione delle opere temporanee relative al Progetto per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza" a condizioni che le stesse vengano rimosse non appena siano terminati i lavori di ristrutturazione e messa a norma della Facoltà di Giurisprudenza e comunque non oltre i tre anni dall'autorizzazione.

Il presente parere costituisce atto autonomo riferito ai soli aspetti urbanistici e paesaggistici, restano ferme le competenze degli altri enti ed uffici connessi con l'autorizzazione del progetto in esame e non costituisce in nessun caso legittimazione di interventi e/o opere realizzate in assenza di regolare titolo autorizzativo, i quali rimangono pertanto soggetti alla normativa di cui al Titolo IV del D.P.R. 380/2001 e smi.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Sandro Panci

Il Direttore

Arch. Demetrio Carini

505



ITALGAS

Roma, 06-02-2013

GEDIR SORE TUB - CV

Protocollo: 13037DEF0025

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Via Monzambano, 10
00185 Roma
Fax 06-4923.52709

Oggetto: Progetto per la realizzazione di n° 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza" - Conferenza di Servizi del 07 Febbraio 2013 Parere Tecnico

In riferimento all'oggetto, dall'esame del progetto e della cartografia rete gas, la presente per comunicarVi che nel sedime interessato dai lavori non rileviamo la presenza di tubazioni gas.

Segnaliamo, nelle carreggiate limitrofi all'area in argomento, la presenza di tubazioni De 225 Polietilene alimentate in Bassa Pressione.

In relazione a quanto sopra rilasciamo parere favorevole alla realizzazione dei lavori.

Per eventuali informazioni è disponibile il sig. Vincenzo Cigno telefono 06-5739.7774.

Distinti saluti

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A.
Distribuzione Gas Roma
Il Responsabile Impianti e Gestione Rete Roma

Ing. Giuseppe Dimilta





ACEA - ATO2 SpA
19/02/2013
4416
PROT.PARTENZE

505

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le OO.PP per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna
Via Monzambano 10 - 00185 Roma
Fax 06/492352709

RACCOMANDATA A.R

e , p.c.

ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE
E MANUTENZIONE URBANA
IV U.O. - "Fognature Rapporti ACEA ATO 2" -
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma




Oggetto: Progetto per la realizzazione di n° 2 Tendo-Strutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza". Amministrazione Proponente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Con riferimento all'oggetto ed alla documentazione progettuale trasmessa da codesto Ministero con nota prot. n° 854/505 del 23/12/2013, si fa presente quanto segue.

L'intervento prevede la realizzazione di 2 Tendo - Strutture provvisorie da adibire ad aule didattiche da installare all' interno della Città Universitaria per il periodo dei lavori di ristrutturazione della Facoltà di Giurisprudenza. Da quanto si rileva dalla documentazione trasmessa, tali strutture sono costituite da 2 blocchi separati considerati come manufatti leggeri prefabbricati in grado di ospitare circa 780 studenti. Per le stesse, che verrebbero posizionate nelle vicinanze del Rettorato, non sembrano previsti servizi igienici. Laddove comunque l'intervento dovesse prevederli e si rendesse necessario procedere all'attivazione di autorizzazione provvisoria di allacci idrici e fognari, dovrà essere prodotta formale richiesta inoltrandola ad: **Acea Ato2 Spa - Servizio Clienti - Preventivi, P.le Ostiense 2, 00154 Roma.**

Si rilascia, per quanto di competenza, parere favorevole al Progetto.

IL RESPONSABILE
(Ing. Patrizia VASTA)





**PROVINCIA
DI ROMA**

505
uff 3 Tec

Dipartimento VI "Governo del territorio, della mobilità e della sicurezza stradale"
Servizio 4 "Rete Ecologica Provinciale"

A.O.O. Provincia di Roma - Ufficio 6/4
Anno...2013. Classificazione...PTA1.....
Fascicolo.....
N. 0024323/13 Data 18/02/2013



Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
Via Monzambano, 10
00185 Roma

Alla c.a.

Provveditore
Dr. Ing. Donato CARLEA



E, p.c.

Provincia di Roma
Ufficio di Gabinetto - Servizio I "Supporto agli Organi istituzionali, Bandi e Contributi"
Via IV Novembre 119/a
00187 - Roma

OGGETTO: D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, art. 3 - Progetto per la realizzazione di n. 2 tendo-strutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza".
Proponente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Conferenza di Servizi - Trasmissione parere

In relazione all'argomento in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa con nota n° 854 di prot. 505 del 23.01.2013 dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna (acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. 12210 del 25.01.2013), e sulla base di quanto emerso nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 7 febbraio c.a. presso la sede dello stesso Provveditorato (verbale trasmesso con nota n° 873 prot.. 505 del 07.02.2013 acquisita agli atti del Servizio 4 - Dipartimento VI di questa Provincia con prot. 19664 del 08.02.2013), la scrivente amministrazione, osserva quanto segue.

Atteso quanto dichiarato nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata alla documentazione pervenuta, che l'intervento nasce: "...*(omissis)* dall'esigenza imprevista di dovere dotare "temporaneamente" questo Ateneo di n. 2 aule didattiche prefabbricate al fine di consentire e garantire l'avvio dell'anno accademico 2012/2013 e quindi il regolare svolgimento dell'attività didattica ... *(omissis)* ... Tale necessità è emersa in quanto l'edificio che ospita la Facoltà di Giurisprudenza, come noto, è oggetto ... *(omissis)* ... di lavori di ristrutturazione e messa a norma tutt'ora in fase di svolgimento".

Atteso che il P.T.P.G., approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, individua l'intera Città Universitaria di Roma "La Sapienza", ove l'intervento è ubicato, nell'ambito del "Sistema Insediativo Funzionale - Sedi dei servizi generali di interesse provinciale ed intercomunale" e che tale ambito è altresì individuato tra le "Principali previsioni dei PRG vigenti o adottati, controdedotti e trasmessi alla Regione entro il 31 Ottobre 2007, ovvero successivamente approvati" con sovrapposizione dell'indicazione dei "Principali servizi di interesse territoriale o urbano", ferma restando la competenza dell'Amministrazione Comunale alla verifica dei necessari titoli edilizi in relazione alla natura e tipologia delle opere, **limitatamente alla sola compatibilità con il PTPG**

L'INTERVENTO NON E' IN CONTRASTO CON IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA
- 6 MAR. 2013
PRISTOCOLLO
N. 953 Sez. 505

**Il Direttore del Dip.VI
e Dirigente ad interim del Serv.4**
(Arch. Manuela Manenti)

via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma - sc F
tel 06 6766 4940 fax 06 6766 7736 - 7737
e-mail: rete.ecologica@provincia.roma.it



Dipartimento VI "Governo del territorio, della mobilità e della sicurezza stradale" con Sistema di Gestione per la Qualità

MX

Inq. Beatrice

505



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA**



**1ª CONVOCAZIONE
1ª CONFERENZA DI SERVIZI
7 febbraio 2013**

DPR n. 383/94, art. 3 (ex art. 81 DPR 616/77)
in applicazione dell'art. 14-ter Legge 241/90 e ss. mm. e ii.

OGGETTO: ROMA – Progetto per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza".
Amministrazione Proponente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Convocazione 1ª Conferenza di Servizi per il giorno 7 febbraio alle ore 10,30 presso la sede di Roma del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna – Via Monzambano, 10 – 1º piano – sala CTA

Dott. Teriaca Stefano – Acea Distribuzione S.p.A. - Pianificazione Operativa

PARERE:

Acea Distribuzione S.p.A. – Direzione Operazioni - Pianificazione Operativa, esprime parere di massima favorevole alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, a condizione che sia salvaguardato l'esercizio della rete elettrica di distribuzione. Laddove si rendessero necessari spostamenti e/o adeguamenti dei nostri impianti, dovrà essere presentata formale richiesta ad Acea Distribuzione S.p.A., Direzione Operazioni – P.le Ostiense 2 – 00154 Roma, fatto salvo che eventuali oneri economici derivanti da quanto sopraindicato, saranno da intendersi a totale carico del richiedente. Planimetrie aggiornate con i nostri sottoservizi potranno essere richieste formalmente ad Acea Distribuzione S.p.A.– S.I.R. (Sistema Informativo Reti) – Via Flaminia, 133 – 00196 Roma.

Roma,

27/02/2013

Firma

505



TRASMESSO VIA FAX

**Ministero per i Beni
e le Attività Culturali**

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DEL LAZIO
Via di San Michele, 22
00153 - ROMA

PEC
→

Ministero Infrastrutture Provveditorato Interregionale
per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
Via Monzambano, n.10
00185 ROMA
(fax:06/492352709)



Fax:06/5883340
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio per il Comune di Roma
Via di San Michele, n.17
00153 ROMA

MBAC-DR-LAZ
005-UFFTUT
0004865 07/03/2013
Cl. 34.19.07/230

Fax: 06/4814125
Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Roma
Piazza delle Finanze 1
00186 ROMA

(INVIARE VIA FAX)

OGGETTO: Comune di Roma – Municipio III – Progetto per la realizzazione di due tensostrutture da adibire ad aule didattiche – La Sapienza - Conferenza di servizi 07/02/2013 – **Comunicazione non competenza**

Rif.: Ministero Infrastrutture Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, prot. 854/505 in data 23 gennaio 2013

Con riferimento al procedimento in oggetto, allo stato degli atti questa Direzione Regionale comunica che non ravvisandosi le fattispecie di cui all'art.17, co.3, lett. n) D.P.R. 233/2007, rinvia al parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma prot. 11626 del 16/07/2012 (già in vs possesso).

Si rimane in attesa di ricevere gli atti conclusivi della conferenza di servizi, da trasmettersi a cura di codesto Ente convocante, alla scrivente ed alle Soprintendenze che leggono per conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Francesca Romana Liguori

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Federica Galloni

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL LAZIO, PER L'ABRUZZO E LA SARDEGNA	
27 MAR. 2013	
N. 1003	Sez. 505

505

REGIONE
LAZIODIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Prot. n. 143028

Roma, 12 APR. 2013

Al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Via Monzambano, 10
00185 Roma
Fax 06 49 23 52 709

OGGETTO : Progetto per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza" - Conferenza di Servizi
Amministrazione Proponente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Facendo seguito alla nota n. 888 -prot. 505 del 15/02/2013 di codesta amministrazione con la quale si invita la scrivente struttura al rilascio del parere di competenza nell'ambito della conferenza di servizi per la realizzazione di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza" di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Gli interventi così come descritti dagli elaborati progettuali visionati dalla scrivente struttura, non rientrano per tipologia e per dimensione nelle categorie di cui all'Allegato IV del D.Lgs 152/2006, per le quali è previsto l'assoggettività a V.I.A.


La presente vale come parere espresso della scrivente struttura all'interno della conferenza di servizi in oggetto.

ALG

Il responsabile del procedimento
Arch. Paola Pelone

Il Dirigente dell'Area V.I.A.
Dott. Paolo Menna

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA
15 APR. 2013
PROTOCOLLO
N. 1053 Sez. 505




Regione Lazio

505

SERVIZIO XI INTERZONALE P.A.A.P.
Esame Progetti, Abitabilità, Acque Potabili
 Viale Castrense, 5/D - 00182 Roma
 Tel.: 06/51006104 - 06/51006114 - Fax: 06/98012154

Prot. n. 6063 del 28/01/2013
 Prot. n. 26213 del 29/04/2013 (Documentazione integrativa)
 Rif.to nota n. 24020 del 19/04/2013

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 Provveditorato Interregionale per il
 Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
 Via Monzambano, 10
 00185 Roma



ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
 "LA SAPIENZA"
 Area Gestione Edilizia
 Ufficio Realizzazione Opere
 P.le Aldo Moro, 5
 00185 Roma

OGGETTO: Conferenza dei Servizi del 07/02/2013. Parere igienico-sanitario su progetto di n. 2 tendostrutture da adibire ad aule didattiche all'interno della Città Universitaria di Roma "La Sapienza".

Con riferimento alla nota n. 24020 del 19/04/2013 dell'Università "La Sapienza", si esprime parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario alle seguenti condizioni:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute.
- 2) L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alla più vicina fognatura comunale ed all'impianto di depurazione di Roma Nord (Rif.to nota Circ. III prot. n. 4212 del 02/03/2004).
- 3) Le superfici aeroilluminanti delle aule dovranno essere proporzionate in modo da assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 2% e non dovranno essere inferiori a 1/8 della superficie del pavimento.
- 4) I servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura. I servizi igienici sprovvisti di aerazione diretta, dovranno essere dotati di idoneo impianto in grado di assicurare i necessari ricambi d'aria.

- 5) I servizi igienici del personale dovranno essere proporzionati al numero dei lavoratori, secondo quanto prescritto dal D.to L.vo n. 106 del 3 agosto 2009.

Il Direttore U.O.C. f.f.
(Dott.ssa Lucia Grassano)

